

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Gmina Krzywca, jako Zamawiający w odpowiedzi na przesłane w dniu 18 października 2019 r. pytania przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytania:

1. dot. poz. 10d.2 przedmiaru wskazano do wymiany 3 szt. drzwi 0.80x2,0 wg projektu należy wymienić 5 szt. drzwi o wym. 0,80x2,00. Proszę zatem o dokładne wskazanie drzwi (wymiar i liczba sztuk) przeznaczonych do wymiany;
2. dot. poz. 9d.2 przedmiaru wskazano do wymiany 10 szt. ościeżnic, wg projektu należy wykonać 14 szt. Proszę podać dokładną ilość ościeżnic przeznaczonych do zamontowania;
3. dot. poz. 18d.2 przedmiaru wskazano dwukrotne malowanie ścian farbami silikonowymi, natomiast wg projektu przy zlewach i umywalkach glazura ścienna do wysokości min. 1,60m. Proszę o uzupełnienie przedmiaru, jeżeli ma być wykonane z płytek ceramicznych. Proszę o podanie sposobu wykonania ścian pomieszczeń objętych opracowaniem, (dotyczy pomieszczeń z dostępem do żywności).
Czy należy pomalować całość ścian farbą silikonową;
4. dot. poz. 34d.3 przedmiar – montaż zlewów pojedynczych i podwójnych ze stali nierdzewnej szt. 7 wg zestawienia wyposażenie stołówki szkolnej mają to być stoły zlewozmywakowe 1 lub 2 zbiornikowe, o różnych długościach np. Stalgast nr 61 41 26, wym. 1200x600x850. Proszę o dokładne podanie wymiarów i ilości montowanych zlewów;
5. dot. poz. 35d.3 przedmiar montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt. 5 wg zestawienia wyposażenie stołówki szkolnej, należy zamontować umywalki ze stali nierdzewnej, z zestawem higienicznym np. Stalgast 61 0000 o wym. 400x295x150. Proszę zatem o dokładne wskazanie, jakie mają być zamontowanie umywalki oraz dokładne wyjaśnienie co ma wchodzić w skład zestawu higienicznego;
6. dot. poz. 36d.3 przedmiar – brodziki natryskowe szt. 2, wg zestawienia wyposażenie stołówki szkolnej w pom. Nr 14 (myjnia pojemników transportowych) jest basen wysoki gł. 400 np. Polgast 205 087/4 szt. 1 o wymiarach 800x700x850. Proszę zatem o dokładne wskazanie ilości i rodzaju montowanego brodzika;
7. proszę podać kąt nachylenia dachu, celem umiejscowienia wyrzutni dachowej;
8. proszę o podanie parametrów technicznych dla urządzenia (pom. nr 7) ogrzewczo-wentylacyjnego Neolux II.

Odpowiedzi

ad. 1

5szt (80 x 200);

ad. 2

14 szt ościeżnic;

ad. 3

glazura przy zlewach i umywalkach oraz miejscach pracy do wys. 1,60m razem 43,00m²;

ad. 4

należy zastosować zlewy ze stali nierdzewnej;

ad. 5

można zastosować umywalki porcelanowe;

ad. 6

3 x brodziki głębokie 80 x 80 x 40, w pom. nr 13 i 14 , pozostały zwykły;

ad. 7

kąt ok. 30 stopni;

ad. 8.

Neolux III ma stałe parametry;

z up. Wójta
mgr inż. Wojciech Sobol
Zastępca

