

Przemyśl dn. 2008.10.21

Znak : KZ **3646** /TU/KO/RZE3/KP7913/2008

P. Król Jerzy
ul. Mieszka I 22
37 – 500 Jarosław

Dotyczy : sprawdzenie dokumentacji technicznej Nr 408/2008

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.10.2008 r. L.dz. KP7913/2008 w załączeniu przesyłamy sprawdzony projekt techniczny **przyłącza kablowego do zasilania przepompowni ścieków P-4 w miejscowości Bachów działka nr 1524/2.**

Inwestor :

- Urząd Gminy Krzywczu 37 – 755 Krzywczu
- PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o.

Dokumentacja została **sprawdzona i uzgodniona** w zakresie technicznych warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr 614/RE03/2008 z dnia 01.02.2008 r.

Przedmiot sprawdzenia :

- przyłącze elektroenergetyczne kablowe nn
- skrzynka złączowa – pomiarowa ZL-1
- pomiar energii elektrycznej (układ pomiarowo – rozliczeniowy)

Projekt techniczny uzgadnia się z uwagami :

1. Dołączyć zgody właściciela (właścicieli) działki (działek) na wejście w teren i wykonanie prac w zakresie objętym niniejszym opracowaniem.
2. Przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej będzie możliwe po zrealizowaniu przebudowy obwodu nn nr 1 w zakresie określonym w warunkach przyłączenia.

Otrzymują :

- 1 x Adresat + 2 egz. projektu
- 1 x a/a + 1 egz. projektu

PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o.
Rejonowy Zakład Energetyczny
w Przemyślu
Z-CA DYREKTORA DS. DYSTRYBUCJI
Witold Bocha