

Znak: KZ 321 /OS3/TU/00615/2008

URZĄD GMINY KRZYWCZA
KRZYWCZA
37-755 KRZYWCZA

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA
do sieci elektroenergetycznej Nr 00614/RE03/2008

Odpowiadając na wniosek z dnia 2008-01-24 l.dz. KP673/2008 na podstawie Ustawy z dnia 10.04.1997 r. – Prawo Energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami) i Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4.05.2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623) wyrażamy zgodę na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej – 400/230 V PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW P-4 BABICE DZ.1524/2 i dostawę mocy umownej w wysokości 15,00 kW przy mocy przyłączeniowej 26,00 kW.

1. Zasilanie obiektu odbywać się będzie: GPZ 110/15 kV Bircza Magistrala 15 KV Sufczyzna Stacja Bachów 2 Obwód nn 1 kier. SŁ.23 - słup Nr 27/II/1
 2. Dla zasilenia obiektu należy:
 - w przesłach: ST Bachów 2 - sł.23 wymienić istniejące przewody na AsXS_n 4x50+25 dł. około 680, w przesł. sł.17-sł.29 wymienić istniejące przewody na AsXS_n 4x50 dł. około 340m, w przesł. sł.12-sł.16 wymienić istniejące przewody na AsXS_n 4x50+25 dł. około 188m, w przesł. sł. 7- sł.9 wymienić istniejące przewody na AsXS_n 4x35 dł. około 70m. Słupy na w/w odcinkach dostosować od nowych potrzeb
 - a) wykonać złącze licznikowe typu ZL-1 usytuowane w linii ogrodzenia wyposażone w zabezpieczenie nadmiarowe o charakterystyce C, stanowiące zabezpieczenie główne (przedlicznikowe) o wartości 40 A.
 - b) Wybudować przyłączy kablowe YAKY 4x25 mm² o dł. około 32m od słupa Nr 27/II/1 do złącza usytuowanego zgodnie z punktem 2a)
 - c) zainstalować układ pomiarowo-rozliczeniowy w złączu licznikowym ZL-1 składający się z: **licznika bezpośredniego energii czynnej 3-fazowy jednostrefowy**
- Dostawca instaluje na własny koszt liczniki w układzie pomiarowo-rozliczeniowym, dla podmiotów zakwalifikowanych do grup przyłączeniowych IV÷VI, zasilanych z sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV, z wyłączeniem jednostek wytwórczych.
3. Obecny stan pracy sieci zasilającej SN:
 - a) Moc zwarciova 0,00 MVA w stacji
 - b) Prąd ziemnozwarciowy 0,00 A, czas rażenia t = 0,00 s.Sieć SN pracuje w układzie bez kompensacji
 4. Pobór mocy winien odbywać się przy współczynniku tgφ = 0,33.
 5. Odbiorca zakwalifikowany jest do V grupy przyłączeniowej.
 6. Odbiorca korzystający z podwyższonej pewności zasilania, zgodnie ze złożonym wnioskiem, ponosi podwyższone opłaty za część stałą usługi dystrybucyjnej w wysokości zależnej od realizowanego stopnia pewności zasilania, określonej w umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub umowie kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej.
 7. Miejsce przyłączenia przyłącza do sieci stanowią: **końcówki przyłącza na słupie Nr 27/II/1.**

8. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowią: **zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu licznikowym, w kierunku instalacji Odbiorcy.**
9. Miejsce rozgraniczenia własności stanowią: **zaciski prądowe na listwie zaciskowej na wyjściu przewodów wlvz w kierunku instalacji odbiorcy.**
10. Dla ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym należy zapewniać samoczynne wyłączenie w układzie sieci zasilającej TN-C.
11. Wykonać instalację odbiorczą zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami).
12. Zainstalować zabezpieczenie odbiorników trójfazowych przed zanikiem fazy, zaniżonym napięciem oraz ochronę przeciwprzepięciową.
13. Na zakres prac wynikających z warunków przyłączenia należy opracować dokumentację techniczną i prawną, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).
Projekt opracowuje we własnym zakresie Operator Systemu w Przemysłu.
Projekt podlega sprawdzeniu przez Operatora Systemu w Przemysłu.
14. Wnioskodawca dostarczy do Operatora Systemu w Przemysłu plan zagospodarowania obiektu przyłączanego do sieci.
15. Realizacja warunków przyłączenia odbędzie się na podstawie umowy o przyłączenie, której projekt został załączony do warunków. Po podpisaniu należy dwa egz. projektów umów przesłać do Operatora Systemu w Przemysłu.
16. Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej nastąpi po zrealizowaniu warunków przyłączenia i zawarciu umowy sprzedaży energii elektrycznej.
17. Warunki przyłączenia do miejsca rozgraniczenia własności urządzeń zrealizuje własnym kosztem i staraniem podmiot przyłączany do sieci (wnioskodawca).
18. Ważność warunków przyłączenia ustala się do dnia **2010-02-01**.
19. Do zgłoszenia urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do odbioru technicznego i przyłączenia ich do sieci należy dołączyć:
 - a) opis techniczny urządzeń uwzględniający schemat zasilania, obejmujący urządzenia do granicy stron;
 - b) oświadczenie wykonawcy o prawidłowym wykonaniu instalacji odbiorczej i odebraniu jej przez inwestora.
20. Od powyższych warunków przyłączenia służy prawo odwołania do ZKE Dystrybucja Sp. z o.o. Operator Systemu w Przemysłu ul. Sportowa 3, 37-700 Przemysł.
21. Informacje dodatkowe:
Przed podpisaniem umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej dostarczyć do RZE Przemysł dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu. Do dokumentacji dołączyć prawomocną decyzję pozwolenia na budowę obiektu.

ANULUJEMY TWP Nr02832/RE03/2007 Z DNIA 2007-04-23

K/O:

ZKE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA z o.o.
OPERATOR SYSTEMU w Przemysłu

Z-ca DYREKTORA ds. DYSTRYBUCJI

Witold Socha