



dotyczy: przetargu nieograniczonego budowy oświetlenia ulicznego w Bachowie – etap II

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r, Nr 223, poz. 1655 z późn. zm) przekazuję odpowiedzi udzielonych na zapytania jednego z oferentów.

L. p	Pytane:	Odpowiedź
1	Jaki typ kabla w poz. 2 i 3 kosztotysu ofertowego	YAKY 4 x 35
2	Jaki typ słupów	S-95 typ Rzeszów (jest to ujednolicenie słupów wbydowanych w I etapie)
3	Jaki typ wysięgników	Wysięgnika jednoramienny 1,5m kąt nachylenia 15%
4	Jaki typ opraw i źródeł światła	SGS 102/150 Philips – Malaga (jest to ujednolicenie opraw wbydowanych w I etapie)
5	Nie ujęto w kosztorysie pozycji wciągania przewodów do słupów	Uwzględnić w kosztorysie ofertowym jako kolejna pozycja
6	Nie ujęto w kosztorysie pomiarów elektrycznych	Uwzględnić w kosztorysie ofertowym jako: - pomiar rezystancji kabla szt 5 - pomiar uziemienia szt.6 - pomiar obwodów szt 6
7	Nie ujęto w kosztorysie pozycji dotyczącej kosztów związanych z obsługą geodezyjną	Uwzględnić w kosztorysie ofertowym jako kolejna pozycja

Pozycje 5, 6 i 7 uwzględnić jako kolejne pozycja w kosztorysie ofertowym.

WOJT
Witold Szpytman