

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Gmina Krzywczka, jako Zamawiający w odpowiedzi na przesłane w dniu 2 października 2019 r. pytania przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytania:

1. dot. poz. 18d.2 przedmiaru wskazano dwukrotne malowanie ścian farbami silikonowymi. wg projektu i odpowiedzi na zadane pytanie wynika, że przy zlewach i umywalkach, należy położyć płytki ceramiczne do wys. 1,60 a pozostałe ściany pomalować.
Proszę o dokładniejszy opis, czy należy pomalować ściany pozostałe objęte opracowaniem i jakim materiałem.
2. dot. poz. 34d.3 przedmiar – montaż zlewów pojedynczych i podwójnych ze stali nierdzewnej szt. 7 wg odpowiedzi na zadane pytanie mają być to zlewy ze stali nierdzewnej. Proszę o dokładniejszy opis i wymiary zlewu, jeżeli mają być to zlewy ze stali nierdzewnej, proszę podać sposób montażu np. na szafce, czy stół z dwoma zlewami z półką.
3. dot. poz. 35d.3 przedmiar montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt. 5.
Proszę o podanie wyjaśnienia co ma wchodzić w skład zestawu higienicznego.
4. dot. poz. 9.d.1.4 - przedmiaru montaż okapu kuchennego XXL Gastro.
Proszę o dokładniejszy opis elementów okopu, czy ma być to sam okap, czy z filtrami tłuszczowymi z oświetleniem.

Odpowiedzi:

ad. 1.

należy malować farbami zmywalnymi dopuszczonymi do stosowania w pomieszczeniach wewnętrznych na pobyt ludzi;

ad. 2.

typowe zlewy ze stali nierdzewnej montowane na szafkach podzlewowych;

ad. 3

mydło i środek dezynfekujący;

ad. 4

w projekcie jest wpisany typ okapu ma być komplet.

z up. Wójta
mgr inż. Wojciech Sobol
Zastępca