

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

Zamawiający w odpowiedzi na przesłane w dniu 24 lipca 2020r. pytania udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający dopuści zastosowanie rur kanalizacyjnych pvc-u kielichowych? jeżeli zamawiający dopuszcza stosowanie tylko rur bezkielichowych, łączonych na złączki dwukielichowe, to prosimy o techniczne uzasadnienie takiego wymogu

Odpowiedź nr 1: Należy zastosować wyłącznie rury jednokielichowe PVC - V łączone na uszczelki gumowe

Pytanie nr 2:

Zgodnie z SIWZ i projektem budowlanym kanalizację grawitacyjną (sieć) wykonać z rur wykonanych z litego materiału. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie rur kanalizacyjnych bezciśnieniowych strukturalnych wykonanych z trzech homogenicznie połączonych warstw PVC-U o różnych barwach tj. warstwy: wewnętrzna i zewnętrzna w kolorze oranż, warstwa środkowa w kolorze czarnym? Czy tylko rury kanalizacyjne PVC-U lite, o jednorodnej homogenicznej budowie w całym przekroju ścianki, jednolitej barwie?

Odpowiedź nr 2: tylko rury PVC lite SDR - 34 - SN8, a w terenie zielonym SN4

Pytanie nr 3: Czy Zamawiający zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1401 na którą powołuje się w przypadku rur PVC-U, dopuści możliwość stosowania kształtek PP z rurami PVC-U.

Odpowiedź nr 3: Dopuszcza się tylko jednolity system rur PVC

Pytanie nr 4: Zapisy w specyfikacji technicznej dotyczącej studni z polipropylenu (PP) wskazują, że specyfikacja została wykonana na podstawie kart katalogowych jednego producenta, który posiada w ofercie takie właśnie rozwiązania. W związku z tym kierujemy do Państwa pytanie czy jako równoważne technicznie Zamawiający dopuści studzienki kanalizacyjne, których parametry odbiegają od podanych w specyfikacji lecz są: „Zgodne z PN- EN 13598-2 i PN-EN 476, wykonane ze 100% nowego materiału bez dodatku regranulatu, bez środków spieniających, zabezpieczone przed wyporem, wykonanie dla zabudowy do 5,0 m słupa wody gruntowej”?

Odpowiedź nr 4: Studzienki inspekcyjne winny być z rury trzonowej PVC Ø 400 z kiletą z polipropylenu. Producent rur PVC i kilet jest dowolny, jak również teleskopu i pokryw żeliwnych pod warunkiem spełnienia norm: PN - EN 13598 i PN - EN 124.

Krzywcza, dnia 30.07.2020r.

Wacław Pawłowski
Wójt Gminy Krzywcza